

Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **ЕВН България Електроразпределение „ЕАД, КЕЦ Поморие”, БУЛСТАТ 115552190**, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Данов”, №37, чрез упълномощено лице – Райна Стоянова Тодорова

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Поморие, ул.”Солна”, № 1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. **0896 607100**, e-mail **buildconsult_and_ko@abv.bg**

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **инж.Павлин Митков Маринов**

Лице за контакти: **Райна Стоянова Тодорова**, тел. **0896 607100**

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Уведомяваме Ви, че „ЕВН България Електроразпределение „ЕАД

има следното инвестиционно предложение: **Външно ел.захранване на семеен хотел с магазини в партера в ПИ 51500.507.53 (УПИ I – 302, кв.403, к.к. „Слънчев бряг – запад”,)по КК на гр.Несебър**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Настоящото инвестиционно предложение е ново и е свързано със сключен Договор № 4244453/ 2016г. за присъединяване обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа между „ЕВН България Електроразпределение „ЕАД и Недю Неделчев Домусчиев На границата на ПИ51500.507.53 по КК на гр.Несебър, непосредствено до съществуващ кабелен разпределителен шкаф(КРШF5) ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО 5МЧ1Т + ТТ(с възможност за монтаж на 5бр.монофазни електромери,1бр.трифазен, индиректен електромер, 3бр.токови трансформатора, модем и превключвател). То ще се захрани с нов кабел, тип NAY2Y – J 4x35 SМmm2 от съществуващия КРШ.

др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

Дата:

Уведомител: 

(Р.Тодорова - упълномощено лице)

