

Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1
Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.

ДО

Община Несебър

На вниманието на :

Николай Димитров - кмет

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
УТ, ИК, КС, УОП, ЕКОЛОГИЯ
Вх.№ +12-У1-339
Дата 24.01.2017

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
от „ЕВН България Електроразпределение „АД гр.Пловдив ,ул.Христо Данов №37,ЕИК
115552190

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)
гр.Поморие ул.Солнца №1 ,ЕИК 115552190

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Поморие ул.Солнца №1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): buildconsult_and_ko@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж.Павлин Митков Маринов

Лице за контакти: Райна Стоянова Тодорова – 0896 607 100,упълномощено лице

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че „ЕВН България Електроразпределение „АД гр.Пловдив има следното инвестиционно предложение изграждане на обект: Външно ел.захранване на Апартаментен хотел с КОО на първи етаж за сезонно ползване –сграда 6,в ПИ 51500.505.270 по КК на гр.Несебър ,к.к.“Сл.бряг“

Подобекти :БКТП,Кабел 20kv,Кабел ниско напрежение

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Ново инвестиционно предложение съгласно условията на договор №4210993 за присъединяване между „ЕВН България Електроразпределение „АД и „Пълдин Вакейшън“АД за осъществяване на външното ел.захранване на Апартаментен хотел с КОО на първи етаж за сезонно ползване –сграда 6,в ПИ 51500.505.270 по КК на гр.Несебър ,к.к.“Сл.бряг“

Предложението е за монтаж на бетонна комплектна трансформаторна станция/БКТП/ в ПИ 51500.505.270.Избран е тип БКТП 20/0,4 Kv ,1x800 kVA ,готово изделие от високочествен бетон с всички необходими топло и хидроизолации.Захранването на БКТП-нов ще се осъществи след разкъсване на кабел 20kV между БКТП“Нептун“-В/С“Калина“ и кабела от В/С“Калина“ се въведе в БКТП-нов.

От ТНН на БКТП-нов в ПИ 51500.505.270 ще се изтеглят 3бр.нови кабели до 3бр.електромерни табла ,които ще се монтират на фасадата на сграда –сграда 6,в ПИ 51500.505.270 по КК на гр.Несебър ,к.к.“Сл.бряг“

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура

Изкопните земни маси (17 05 06) ще бъдат използвани при изпълнение на обратен насип на трасето на кабелния електропровод. Остатъчните количества отпадъци ще се съберат и депонират на специални места.

Отпадъци от кабели (17 04 11) ще бъдат предадени на фирма с необходимото разрешително

Смесените битови отпадъци ще се събират в чуvalи и в края на всеки работен ден ще се изхвърлят в съдове за битови отпадъци.

8. Отпадъчни води:

(очекано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопръстна изгребна яма и др.) - **няма**

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Няма

Дата:

Уведомил:



(подпис)

