



ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

УТ, ИК, КС, УПИ, ЕКОЛОГИЯ

вх.№ 42-УТ-2422

дата

18.03.2018 г.

У ВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно намерение

ДО
Община Несебър

2

Митко Хубенов Генов, българин, в качеството си на управител на „АНИТА – Г” ООД, със седалище и адрес на управление к.к. „Слънчев бряг – запад”, хотел Анита, БУЛСТАТ 102850849, Община Несебър, том V, рег.№2748, дело №939/21.03.2007г. представялно от Славейко Господинов Мраморенски, пълномощник с пълномощно от 07.01.2014г. от Мариана Георгиева, рег. №138

Пълен пощенски адрес: к.к. „Слънчев бряг – запад” 8240, хотел Анита, Община Несебър, Област Бургаска

Телефон, факс и e-mail: 0888 955004 – Славейко Господинов Мраморенски; email: bsaburgas@abv.bg

Лице за контакти: – 0888 955004 – Славейко Господинов Мраморенски, пълномощник с пълномощно от 07.01.2014г. от Мариана Георгиева, рег. №138

Уважаеми г-н/г-жа,

Уведомяваме Ви, че Митко Хубенов Генов, българин, в качеството си на управител на „АНИТА – Г” ООД има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ” за УПИ X-324 ПИ 51500.507.587, кв.4103, по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, Община Несебър, Област Бургаска

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Резюме на предложението:

Ще се извърши изграждане на Уличен водопровод за Временен паркинг в УПИ X-324 ПИ 51500.507.587, кв.4103, по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, Община Несебър, Област Бургаска. Избрано е трасе на водопровода по прилежащата обслужваща улица от съществуващият водопровод до захранването на УПИ X-324 /ПИ 51500.507.587/. Новият външен водопровод ще се изпълни от ПЕВП – тръби тип 100/10 атм. и диаметър Ø200x11,9. Направата на водопровода ще се осъществи от съществуващ водопровод СТØ219.

Обща дължина на трасето - 90м.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Спирателен кран DN200 е предвиден непосредствено в началото на отклонението за уличния водопроводен клон. Изкопните работи по основното трасе ще се извършат с вертикални откоси и непълно укрепване. За откриване на нови улични водопроводи и отклонения от него ще се поставят на непосредствено над тръбите. Краищата на детекторните ленти ще бъдат изведени в предпазните чугунени гърнета на спирателните. Полагането на тръбите ще става върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Обратното засипване на изкопа ще стане с отсевки, с ръчно трамбоване на пластове през 20 см до взривни работи.

3. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Местонахождение: УПИ X-324 ПИ 51500.507.587, кв.4103, по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, Община Несебър, Област Бургаска.

Прилагам:

- Скица №15-479035-30.09.2016г. от Агенция по Гедезия, Картография и Кадастър - гр. Бургас с виза 256/28.10.2016г. от главният Архитект на Община Несебър
- Документ за собственост – нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот №162, том V, рег№ 2748, дело №939 от 21.03.2007г.
- Пълномощно на Славейко Господинов Мраморенски, пълномощник с пълномощно от 07.01.2014г. от Мариана Георгиева, рег. №138

Дата:.....

Уведомител:
/Славейко Мраморенски/
